

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Белёвскому району Тульской  
области  
Тульская область, г. Белёв, ул. Спортивная, д.25, тел.\_(848742) 4-11-95

Предписание № 33 / 1 /1-9

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара  
ГУ ТО Белёвский психоневрологический интернат

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР по Белёвскому  
району

(наименование органа ОНД)

Тульской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы Козлова А.В № 33 от «21» августа 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», «04» сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до «14» сентября 2017 г. 10 час. 30 мин, проведена плановая проверка объекта защиты: здание, помещения и территория ГУ ТО Белёвский психоневрологический интернат, по адресу: Тульская область, г. Белёв, ул. Спортивная, д. 29 Начальником ОНД и ПР по Белевскому району, подполковником вн. службы Козловым Андреем Владимировичем.

Инспектором ОНД и ПР по Белевскому району, ст. лейтенантом вн. службы Сергашовым Евгением Валерьевичем

(указываются должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Законным представителем ГУ ТО "Белёвский психоневрологический интернат"  
заместителем директора по общим вопросам Глаголовой Еленой Викторовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устраниить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
33/1-1	В банно-прачечном корпусе в помещении раздевалки, пошивочного чеха, общих коридоров, смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию.	СП 5.13130.2009 таблица А. 1 п. 9 СП 5.13130.2009 Приложение А п. А.4	+ <i>15.09.2018г.</i>	

	Очистить подвал основного здания от складских помещений в которых хранятся горючие вещества и материалы.	СП 4.13130.2013 п. 5.1.4. В подвальных этажах общественных зданий не допускается размещать: -магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 м <sup>2</sup> , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; -кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий.	
33/1/ 1-2			<i>15.08. 2018г.</i>
33/1/ 1-3	В цокольном этаже расположенному под пищеблоком смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию.	СП 5.13130.2009 таблица А. З п. 38 СП 5.13130.2009 Приложение А п. А.4	<i>15.08. 2018г.</i>

		<p>В цокольном этаже расположенному под пищеблоком смонтировать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p>	<p>СП 3.13130.2009 п. 3.3. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.</p> <p>Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.</p> <p>В СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.</p> <p>Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.</p>	
33/1/ 1-4				15.08. 2018.

33/1/ 1-5	Устроить горизонтальную входную площадку у эвакуационного выхода из банно-прачечного корпуса.	СП 1.13130.2009 п. 5.2.3. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	<i>15.08. 2018г.</i>	
33/1/ 1-6	На 1-м этаже основного корпуса на эвакуационном выходе расположенному рядом с столовой световое табло обозначающие выход должно располагаться над эвакуационным выходом.	СП 3.13130.2009 п. 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".	<i>15.08. 2018г.</i>	<i>личен</i>
33/1/ 1-7	Двери эвакуационных выходов ведущие непосредственно наружу расположенные на 1-м этаже основного корпуса должны открываться изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	<i>15.08. 2018г.</i>	<i>личен</i>

Провести огнезащитную обработку чердачного помещения здания морга, здания гостиницы.	<p>ППР в РФ п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год."</p>	
33/1/ 1-8		<i>15.08. 2018г.</i>

33/1/ 1-9	<p>В пожарных шкафах расположенных на 1-м, 2-м этажах здания основного корпуса пожарные рукава не необходимо присоединить к пожарному крану и пожарному стволу. Данные пожарные рукава необходимо перекатать.</p>	<p>ППР в РФ п. 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.".</p>	<p><i>Членок</i></p> <p><i>15.08.2018</i></p>
--------------	---	---	---

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Белёвскому району  
подполковник вн. службы Козлов Андрей Владимирович

(подпись)

М.Л.П

« 14 » сентября 2017г.

Инспектор ОНД и ПР по Белёвскому району  
ст. лейтенант вн. службы Сергашов Евгений Валерьевич.

(подпись)

М.Л.П

« 14 » сентября 2017г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил(а) Директор ГУ ТО "Белёвский психоневрологический интернат" Жаворонкова С.В

« 14 » сентября 2017г.

(подпись)

М.Л.П