

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д. 21, тел. 56-87-26. E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Белёвскому району Тульской области

Тульская область, г. Белёв, ул. Спортивная, д. 25, тел. (848742) 4-11-95

Предписание № 32 / 1 / 1-2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара
Обособленному отделению милосердия ГУ ТО "Белёвский психоневрологический интернат"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР по Белёвскому району

(наименование органа ОНД)

Тульской области по пожарному надзору подполковника внутренней службы Козлова А.В. № 32 от «21» августа 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», «04» сентября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до «14» сентября 2017 г. 12 час. 30 мин, проведена **плановая** проверка объекта защиты: здание, помещения и территория обособленного отделения милосердия ГУ ТО "Белёвский психоневрологический интернат" по адресу: Тульская область, г. Белёв, ул. Краснорабочий поселок, д. 46

Начальником ОНД и ПР по Белевскому району, подполковником вн. службы Козловым Андреем Владимировичем.

Инспектором ОНД и ПР по Белевскому району, ст. лейтенантом вн. службы Сергашовым Евгением Валерьевичем



(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Законным представителем юридического лица заместитель директора по общим вопросам ГУ ТО "Белёвский психоневрологический интернат" Репрынцева И.А

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
32/1/1-1	В помещении кухни, коридора при входе в корпус № 1, смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию.	СП 5.13130.2009 таблица А. 1 п. 9 СП 5.13130.2009 Приложение А п. А.4	01.09. 2018г.	

32/1/1-2	В корпусе № 1 на 2 этажа световые табло обозначющие выход должны располагаться над эвакуационными выходами.	СП 3.13130.2009 п. 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".	 	
----------	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Белёвскому району
подполковник вн. службы Козлов Андрей Владимирович

« 14 » сентября 2017г.

(подпись)
 М.Л.П

Инспектор ОНД и ПР по Белёвскому району
ст. лейтенант вн. службы Сергашов Евгений Валерьевич.

« 14 » сентября 2017г.

(подпись)
 М.Л.П

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил(а) Директор ГУ ТО "Белёвский психоневрологический интернат" Жаворонкова С.В

